

# 绍兴市环境卫生清运有限公司 10kv 高压预防性试验 项目清单及要求

本次采购最高限价：30000 元。

## 一、内容：

序号	名称	内容
1	10kv 高压预防性试验项目	清运公司 4 个中心配电房内设备进行 10kv 高压预防性试验检测，需进行检测的清单有： 高新中心：1 台高压柜 2 回电缆 1 台变压器 城南中心：5 台高压柜 2 回电缆 1 台变压器 袍江中心：1 台高压柜 2 回电缆 1 台变压器 镜湖中心：1 台高压柜 2 回电缆 1 台变压器

注：上述数量仅供参考，具体以实际为准。

## 二、服务和质量要求

根据采购人的需求，按约定时间完成项目，检测完成后需出具检测报告。在合同执行期间，采购人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，中标人应遵守这些要求。地点：绍兴市环境卫生清运有限公司下属四个中心。

参照标准：按国家、行业有关标准、规程规范和规定，以及包括但不限于以下标准、规程、规范、规定：DLT 596-2021 电力设备预防性试验规程；浙江省电力系统电力设备预防性试验规定。

服务期限：合同签订之日起一年（具体时间根据采购人要求为准）。

## 三、付款方式

出具检测报告后，采购人自收到证书及中标方开具 6%增值税专用发票后，经过采购人核对确认后的次月完成款项付款。

四、其他要求：报价单位需提供：营业执照复印件、有效期内的五级及以上承装（修、试）电力设施许可证或五级及以上电力工程施工总承包资质，以上材料均需加盖公章。