

绍兴市天天肉食品有限公司 2026年度消防检测、 消防维保服务项目清单及要求

本次采购最高限价：39000 元。

一、内容：

序号	名称	内容
1	绍兴市天天肉食品有限公司2026年度消防检测、消防维保服务项目	对天天肉公司进行 2026 年度消防检测, 以及对公司内消防设备进行每月进行一次保养维护（设备详见清单）并出具建筑消防设施维护保养报告。（维保、检测面积 39214.75平方）

二、服务和质量要求

- 1、按照国家法律法规和标准规范的要求，对公司消防设施进行 维护保养以及 2026 年度消防检测。
- 2、供应商营业执照经营范围包括消防技术服务，且需提供社会消防技术服务信息系统登记查询截图。（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）
- 3、服务期限：维保服务自合同签订之日起一年内，2026 年 12 月 31 日前出具 2026年度消防检测报告。

三、付款方式

分期结算，合同签订后 1 个月内，成交供应商提供增值税专用发票后支付 50%年度维保费用、维保服务结束后1个月内成交供应商提供增值税专用发票后支付 50%年度维保费用。

绍兴市天天肉食品有限公司消防设备基本情况			
名称	绍兴市天天肉食品有限公司	建筑高度	12.7m 2层 14.2m 3层 15.1m 4层
地点	绍兴市越城区马山街道三江东路39号	建筑层数	厂房2层 扩建车间3层 办公楼4层
		建筑面积	6198.4m² 3782.32m² 29234.03m²
		检测面积	39214.75 m²

火灾自动报警及联动控制系统					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
集中报警器	JB-TGL-EI8000G	1	感烟探测器	JTY-GD-EI8010N	749
区域报警器	/	/	感温探测器	JTW-ZCG-E8015Ex	4
联动控制器	JB-TGL-EI8000G	1	手动报警按钮	J-SAP-EI902	74
楼层控制器	J-EI8053	9			
联动控制对象:消火栓泵、排烟风机、消防广播、声光警报装置、应急照明、防火卷帘。					

消火栓给水系统					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
室内消火栓	SN65	179	消防水泵	XBD6.0/20G-L	2
室外消火栓	SS100/65	4	稳压泵	XBD3.2/1W-ALG	2
直接启泵按钮	EI-8300L	179	气压水罐	φ1000*0.6MPa	1
水泵结合器	/	/	消防炮	/	/

灭火器配置					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
手提式灭火器	MFZ/ABC4	294	推车式灭火器	/	/
手提式灭火器	/	/	推车式灭火器	/	/

防排烟系统					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
送 风 机	/	/	排烟风机	HTF	10
送 风 口	/	/	排 烟 口	800*500 800*300	22 26
送 风 阀	/	/	排烟防火阀	280℃	35
机械排烟部位(层次、轴位)：屠宰车间一层					
正压送风部位(层次、轴位)：/					

防排烟系统					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
送 风 机	/	/	排烟风机	HTF-13#	4
送 风 口	/	/	排 烟 口	280°	21
送 风 阀	/	/	排烟防火阀	1100*500、800*500、 800*300、1200*500	63、2、 18、16
机械排烟部位(层次、轴位)：屠宰车间二层					

火灾应急照明和疏散指示标志					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
应急照明	EI-D-1KVA-36Q01	4	疏散指示	EI-BLJC-1LE II 1W- 8633GB	308
应急照明	EI-ZFJC-E10W-8610GBF	360	安全出口标志	EI-BLJC-10E II 1W- 8632GB	80

火灾应急广播及警报装置					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
扩音机	GB9242	1	扬声器	KC-305 (XD)	155
备用扩音机	/	/	警报装置	J-EI9085	118

消防通讯系统					
检测概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
消防专用电话	DH9261/B	1	电话插孔	J-SAP-EI9021	74
外线电话	/	1	电话分机	DH9272	9

防 火 分 隔							
检测概述							
产品名称		规格型号	数量	产品名称		规格型号	数量
防火 门	甲 级	GFM-2124-bd5A1.50 甲	15		/ m ²	TFJ (W)-300300-TF3-CZ-S -380	3
	乙 级			防火 卷帘	/ m ²	/	/
	丙 级				/ m ²	/	/