

绍兴市制水有限公司

2026-2027 年高锰酸钾复合盐采购项目采购清单及要求

根据日常需要并结合公司采购管理相关制度，拟通过电子竞价方式确定 2026—2027 年高锰酸钾复合盐供货商。现将采购方案汇报如下：

一、项目基本情况

- 1. 采购项目名称：2026—2027 年高锰酸钾复合盐采购
- 2. 采购供货期限：合同签订之日起一年或累计采购金额达到合同总价时，合同自动终止。
- 3. 采购项目预算：28.6 万元
- 4. 采购控制价：建议 22000 元/吨

二、投标人资格要求

- 1. 本项目特定资格条件：投标产品具有高锰酸钾复合盐涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

三、采购方式

在阳光平台通过电子竞价方式开展采购。

四、采购清单

序号	产品名称	型号及规格	单位	预估数量	单价上限
1	高锰酸钾复合盐水处理剂	重庆昌元 25kg/袋	吨	13	22000 元/吨

五、产品质量及业务要求

1. 供货地点：采购人下属的宋六陵水厂、平水江水厂及采购人指定的其他地点。

2. 交货期限：成交供应商在收到采购人订货需求后 5 天内完成供货。

3. 供货价格

（1）本项目在合同期内按中标单价作为实际结算依据，并不作调整，投标人应自行考量合同期内由于原材料、运输、人工等成本涨价引起的相关风险，并自行承担。

（2）本项目投标价格应包含投标人在针对本项目实施过程中涉及的生产、运输、卸料、管理、缴税等所有环节发生的一切费用，包括因上述过程中发生意外情况引起的额外费用（采购人自身设施设备原因造成的除外）和因采购人分批供货要求造成的运输费用的增加。

4. 技术要求

高锰酸钾复合盐需符合以下标准要求，主要技术指标如下：

序号	指标名称	指标值
1	高锰酸盐（以 KMnO ₄ 计）ω/%	≥ 48
2	镉（Cd）ω/%	≤ 0.0005
3	铬（Cr）ω/%	≤ 0.005
4	汞（Hg）ω/%	≤ 0.0002
5	铅（Pb）ω/%	≤ 0.001
6	砷（As）ω/%	≤ 0.001

其中高锰酸钾复合盐的产品内容应符合 GB/T 1608-2017 工业高锰酸钾的规定。

5. 服务要求

(1) 货物送达采购人指定地点并经采购人方确认货物数量，同时随车提供产品质量合格证、检测报告。如投标人使用的是柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）则必须符合低排放要求；如投标人使用的车辆不是柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）的，则须提供相应车辆的证明材料。

(2) 药剂的数量验收由水厂现场工作人员与投标人送货人员共同签字确认。对于有疑义的，可以由双方认可的第三方进行计量称重，产生的一切费用由提出方负责。

(3) 投标人应能全年每天 24 小时响应采购人的供货需求，正常情况下接到采购人供货需求应在 5 天内保质保量到货，应急情况下接到采购人供货需求应 3 天内货到现场。投标人可根据自身实力提供更好的供货服务。

6. 付款方式：定期结算（每月 20 日为结算日），次月付款。当月（上月 21 日至本月 20 日）的每批次货物经验收合格后，由中标人开具对应货款的全额发票，采购人于次月办理结算付款审批流程并按发票全额支付。

7. 履约担保：中标人应在签订合同时缴纳合同金额 2.5% 的履约保证金给招标人。可以采用现金、支票、汇票或保函（保险公司保险、银行保函、专业担保公司担保）的形式提交。待履行供货合同完毕且不存在违约行为后一个月内予以退还（不计息）。

六、其他要求

1. 合同签订：成交投标人须在中标通知书发出 10 日内与采购人签订采购合同。

2. 报价说明：3. 供应商在系统报价时须填写下浮率报价，并上传与平台报价一致的报价单并加盖公章（报价单格式以附件“报价单”中的报价表为准），因供应商擅自更改报价单格式导致报价单格式与附件不一致，或下浮率报价与系统报价不一致的，视为报价无效。投标人在报价时须同步上传**营业执照、高锰酸钾复合盐涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件**，二证均须盖供应商公章，未上传上述材料或上传不全的视为无效报价。投标人在《绍兴市公用事业集团禁止交易企业名单目录》中的企业禁止报价，否则视为无效报价。