

绍兴市清能环保有限公司 2026 年度消防检测、消防 维保服务项目清单及要求

本次采购最高限价：45000 元。

一、内容：

序号	名称	内容
1	绍兴市清能环保有限公司 2026 年度消防检测、消防维保服务项目	对清能公司进行 2026 年度消防检测, 以及对公司内消防设备进行每月进行一次保养维护（设备详见清单）并出具建筑消防设施维护保养报告。（维保、检测面积 67459.84 平方）

二、服务和质量要求

1、按照国家法律法规和标准规范的要求，对公司消防设施进行维护保养以及 2026 年度消防检测。

2、供应商须符合应急管理部令第 7 号《社会消防技术服务管理规定》及《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88 号）中消防设施维护保养检测机构从业要求；营业执照经营范围包含消防技术服务，且需提供社会消防技术服务信息系统登记查询截图。

（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）；

3、服务期限：维保服务自合同签订之日起一年，2026 年 12 月 31 日前出具 2026 年度消防检测报告。

三、付款方式

分三期结算，合同签订后 1 个月内采购人支付 50% 年度维保费用；供应商出具年度消防检测报告后 1 个月内采购人支付检测费用；合同完结后 1 个月内采购人支付合同剩余款项。合同金额已包括供应商为履行本合同而产生的一切人工、设备、交通、食宿、管理费、利润、税金及附加、其他等费用，除上述费用外，供应商不得再行要求采购人支付任何其他款项。

支付凭证：每次付款前，供应商均应向采购人开具相应等额增值税专用发票（税务部门认可），若供应商未及时提供发票的，采购人付款相应顺延且不视为违约。

四、合同签订所需文件

供应商须在合同签订时提供以下加盖公章的复印件：

- （1）法定代表人身份证及营业执照；
- （2）如委托代理人办理，须额外提供授权委托书及受托人身份证。

绍兴市清能环保有限公司消防设备基本情况			
名称	绍兴市清能环保有限公司	建筑高度	60.3m、29.3m、10.7m、30.7m、9.5m、
地点	滨海	建筑层数	6F/1F
		建筑面积	46118.8 m ² 、12463.2 m ² 、846.7 m ² 、1662.1 m ² 、710.6 m ² 、1396.5
		检测面积	67459.84 m ²

火灾自动报警及联动控制系统					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
集中报警器	JB-9108AG/2268	1 台	火灾显示盘	HJ-YX-9601	20 台
区域报警器	/	/	手动报警按钮	J-SAP-M-9201	77 个
联动控制器	JB-9108AG	2 套	点型探测器（烟感）	JTY-GD-9002	665 只
线型探测器	/	/	点型探测器（温感）	JTW-BCD-9005	30 只
可燃气体报警	SA100、M610	55 只	吸气式探测器	/	/
电气火灾监控器	JB-9108AG/2268	1 台	可燃气体探测器	D610（D650）-IR0~100%LEL	24 只
防火门监控器	HJ-9701/200	1 台	电气火灾监控探测器	JTY-HW-9008	1 个

消防水源和供水设施					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
消火栓泵	XBD12. 0/40G-ENL	2 套	喷淋消防水泵	XBD12. 5/60GENL	2 套
稳压泵（消）	XBD5. 0/5W-CDL	2 套	稳压泵（喷）	XBD13. 0/3W-CDL	2 套
气压水罐（消）	容积 1. 3m ³	1 套	气压水罐（喷）	容积 1. 3m ³	2 套
水泵结合器（消）	SQS100-A 型	5 套	水泵结合器（喷）	SQS150-A 型	2 套
水泵结合器（消）	SQS150-A 型	7 套	有无泄压阀	/	/

消火栓给水系统

概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
室内消火栓	SNW65-III-H	246 套	室外消火栓	室外地上式防撞消火栓 SSFW100/65-1.6/	16 只
消火栓按钮	/	/			

自动喷水灭火系统					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
喷 头	ZSTYZ-20 直立型	516 个	其它喷头	闭式玻璃球喷头 ZSTYZ-15	2042 个
雨淋阀组	/	/	水流指示器	ZSJZ150	15 只
报警阀组	ZSFZ150	4 套	水流指示器	ZSJZ100	16 只
压力开关	ZSJY1.6BP-S	12 个	末端试水装置	/	/

干粉灭火系统					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
干粉灭火器	MFZ/ABC3 手提式 ABC	300 只	干粉灭火器	MZ/ABC4 手提式 ABC	138 只
干粉灭火器	MFZ/ABC5 手提式 ABC	8 只	干粉灭火器	MFZ/ABC50 推车式 ABC	7 只
水成膜泡沫 灭火器	MP9 手提式水成膜泡沫 灭火器	2 只			

消防炮灭火系统					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
消 防 泵（炮）	PSKD30	4 套	泡 沫 泵	/	/
灭火控制装置	联动控制盘 DYK-8	2 套	泡沫液储罐	/	/
泡沫消火栓	/	/	泡沫产生装置	/	/
固定式泡沫炮	/	/	泡沫比例混合 器	/	/
系统类别：			设置部位：		

消防防排烟系统					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
送风机	SWF(A)-1-8（正压送风）	1 只	排烟口	630×630、600×600	26 只
排烟机	HTF(A)-I-10(6.5)	8 只	防火阀	70℃	161 只
排烟防火阀	280℃	31 只	送风口	800*800（楼梯间）	5 只
挡烟垂壁	/	/	防雨百叶风口	1250*1600	1 只
正压送风部位(层次、轴位)：主厂房图五 0201—07A0.00B 米层、排烟机房、9 米层精装修排烟系统、主厂房 14.50 层走道排烟机房、消防排烟机房					
机械排烟部位(层次、轴位)：					
送风机 电气参数	1、风机编号:HTFC(A)-1-N0.28 额定功率:24/8.5 kW,运行电流: A 35670/28870cmh /804/450pa 24/8.5kw 380v 1 台				
	2、风机编号: HTFC(A)-1-N0.28 额定功率: 24/8.5 kW,运行电流: A 35670/28870cmh /804/450pa 24/8.5kw 380v 1 台				
	3、风机编号: AN313HTFC(A)-1-6.5 额定功率: 5.5kW,运行电流: A 18000cmh/620pa 5.5kw 380v 1 台				
	4、风机编号: AN312HTFC(A)-1-6.5 额定功率: 5.5kW,运行电流: A 18000cmh/620pa 5.5kw 380v 1 台				
	5、风机编号: AN311 HTFC(A)-1-10 额定功率: 11KW,运行电流: A 40000cmh/690pa 11kw 380v 1 台				
	6、风机编号: AK-301HTFC(A)-111-13 额定功率: 37KW,运行电流: A 85000cmh/980pa 37kw 380v 3 台				

火灾应急照明和疏散指示标志					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
应急照明	TY-ZFJC-E3W83B	388 只	疏散指示	EXdIIBT3（LED）	224 只
应急照明	/	/	安全出口标志	TY-BLJC-1LR0E I 1W531B	161 只

消防应急广播和火灾警报装置					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
扩音机	HJ-9402A-1200	1 台	扬声器	YB-2605(吸顶式)	54 只
扬声器	BGY-2 壁挂式	61 只	警报装置	声光报警 ZD9204A	117 只

消防专用电话

概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
电话分机	HY5716B	16 只	电话插孔	/	/
外线电话	/	/		/	/

消防电梯					
概述					
产品名称	规格型号	数量	产品名称	规格型号	数量
消防电梯	TKJ630/1.60-JXW	1 台	消防电梯	TKJ1600/1.0-JXW	1 台
消防电梯	TKJ1050/1.75-JXW	2 台	消防电梯		

防火分隔						
概 述						
产品名称	规格型号	实际数量	产品名称		规格型号	实际数量
甲级（钢质）	GFM-1221-dk5A1.50	42 樘	防火 卷帘	/ m ²	TFJ（W） -30030-TF3-Cz-S-350	2 樘
乙级（钢质）	GFM-1221-dk5A1.50	47 樘		/ m ²	GFYJ-30030-FY3-Cz-D-80	3 樘
甲级（木质）	GFM-0918-d5A1.50	32 樘		/ m ²		
乙级（木质）	MFM-0618-d5A1.00	62 樘				
丙级	MFM-0921-d5A0.50	85 樘				
防火窗（钢质）	GFC1518-D-A1.50 甲级	33 樘				
防火窗（钢质）	GFC1518-D-A1.00 乙级	14 樘				